



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области  
173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-27-94,  
http://53.mchs.gov.ru, e-mail:gugo\_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,  
e-mail:gpn-nov@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам  
175207 Новгородская обл. г. Старая Русса ул. Яковлева 18 телефон/факс (81652) 3-38-73

**ПРЕДПИСАНИЕ № 307/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Основная школа д. Федорково»

ИНН 5312001190

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, -  
на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)  
во исполнение распоряжения начальника отдела НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому,  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Пахтусова Олега Олеговича от 15 ноября 2017 года № 307  
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 27 ноября по 18 декабря 2017 года Лядыгиным Антоном Александровичем – заместителем  
главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и  
Холмского районов по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка объекта защиты –  
школы по адресу: Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Старорусская, д.5  
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Прыщак Еленой Викторовной – директором МАОУ «Основная школа д. Федорково»  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной  
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 14.4	01.11.2018г.	

2	Помещение электрощитовой не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288) п. 5.6.4; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.4	01.11.2018г.	
3	Ширина внутренней двери основного эвакуационного выхода из детского сада в свету составляет 1,19 м (необходимо не менее 1,2 м).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, ч.1, 2, ст. 89 ч. 1, 8 Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.14	01.11.2018г.	
4	Ширина внутренней двери второго эвакуационного выхода из детского сада в свету составляет 1,19 м (необходимо не менее 1,2 м).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, ч.1, 2, ст. 89 ч. 1, 8 Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.14	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ладыгин Антон Александрович

Заместитель главного государственного инспектора

Старорусского, Парфинского, Вологовского,


Поддорского и Холмского районов

по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«18» декабря 2017г.



Предписание для исполнения получил:

Прыщак Елена Викторовна

директор МАОУ «Основная школа д. Федорково»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

«18» декабря 2017 г.



(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99